SYSTEM
סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

דו"ח בדיקת חוזק הידבקות של אבן חיפוי קירות חיצוניים
מס' 769833A

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים | תאריך הוצאה: 09/06/2017

שם האתר: **אבן השלישית בעיימ** | קוד פרוייקט: **70667**

1. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:

שם המזמין: **אבן השלישית בעיימ**

כתובת המזמין: רחוב מצדה 7 , מגדלי בסר 4,בני ברק

מס' הסכם: **0**

מס' הזמנה: **769833A**

2. תיאור הפריט ושיטת הבדיקה

תיאור החומר: **אבן קלה קשיחה מודבקת לפייברבטון במידות 300×600 מ"מ**

מיקום הבדיקה: **משטח נסיון במעבדה של הלקוח**

סוג הדבק: **235 C2TES2 sika**

מקור החומר: **תוצרת חוץ**

ספק החומר: **אבן השלישית בעיימ**

האלמנט: **חומר חיפוי קירות**

3. מהות הבדיקה:

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק הידבקות של אבן קלה לפייברבטון

סוג הבדיקה: **חוזק שליפה של אבן חיפוי**

תאריך בדיקה: **09/06/2017**

4. תוצאות הבדיקה:

מס' בדיקה	מיקום הבדיקה	כוח הכשל		מיקום הכשל	הערות
		ניוטון	מגפ"ס		
1	משטח ניסיון (רצפה)	2.414	1.23	בתוך הדבק	
2		2.827	1.44	בתוך הדבק	
3		2.689	1.37	בתוך הדבק	
4		2.532	1.29	בתוך הדבק	
5		2.316	1.18	בתוך הדבק	
6		2.729	1.39	בתוך הדבק	
ממוצע:		**2.585**	**1.32**	בתוך הדבק	

הבדיקה נעשתה לפי התהליך שבסעיפים 5.1 ו- 5.2 ת"י 1555 חלק 1.

דו"ח הבדיקה אינו מהווה אישור או דחייה של התקנת האבן, אלא רק משמש כמידע למתכנן.

זהות הבודק: אולג בירצ'נסקי | תאריך הבדיקה: 09/06/2017

שם המאשר ותפקידו: מנהל מערכות הבניין: אלברט גורדניצקי חתימה:

הערות:

1	בחישוב כוח ההדבקה עם לוחית בקוטר 50 מ"מ יש לחשב: אחד מגפ"ס שווה 1963 ניוטון
2	מיקום הבדיקה ומספר נקודות הבדיקה נקבע ע"י המזמין. דו"ח זה מבטל ומחליף את דו"ח מס' 769833

הצהרות:

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לדרישות הלקוח.

התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

טופס: 02-5235

משרדי הנהלה: פארן 6, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 81225 — טל. 08-9420537, פקס: 08-9426738

סניף מרכז: הידמוך 1, "מול הצומת", יבנה 81220 — טל. 08-9422322, פקס: 08-9421333

סניף דרום: יהודה הנחתום 3, באר-שבע — טל. 08-6209238, פקס: 08-6209240

סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880 — טל. 02-6430506, פקס: 02-6430507

סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. ציק פוסט (בניין שטרן) — טל. 04-8400363, פקס: 04-8400364

סניף השרון: רחי קומבה 2, א.ת. חדרה — טל. 04-6322513, פקס: 04-6341367

סניף אילת: רחי התבונה 10, אילת — טל. 08-6378948, פקס: 08-8650757