SYSTEM
סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

דו"ח בדיקת חוזק הידבקות של אבן חיפוי קירות חיצוניים
מס' 977013

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים | תאריך הוצאה: **08/08/2018**

שם האתר: **אשכול 13, הוד השרון** | קוד פרוייקט: **80695**

1. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:

שם המזמין: **האבן השלישית בע"מ** | מס' הסכם: **-**

כתובת המזמין: **מצדה 7 בני ברק, מגדל בסר 4**

כתובת האתר: **הוד השרון, רח' אשכול 13**

מס' הזמנה: **977013**

2. תיאור הפריט ושיטת הבדיקה

תיאור החומר: **אבן קלה קשיחה** | מיקום הבדיקה: **בניין 13 - חניון קומת קרקע**

סוג הדבק: **235 C2TES2 sika**

מקור החומר: **תוצרת חוץ**

ספק החומר: **מבת האבן השלישית**

האלמנט: **חומר חיפוי קירות**

3. מהות הבדיקה:

לפי בקשת המזמין, בדיקת חוזק הידבקות של אבן קלה קשיחה על גבי תשתית פסיפס.

תאריך בדיקה: **08/08/2018**

סוג הבדיקה: חוזק שליפה של אבן חיפוי

4. תוצאות הבדיקה:

מס' בדיקה	מיקום הבדיקה	כוח הכשל		מיקום הכשל	הערות
		ניוטון	מגפ"ס		
1	**חניון בניין 13 קומת קרקע**	**2.61**	**1.34**	**בין האבן קלה קשיחה לפסיפס**	
2		**2.89**	**1.48**		
3		**2.79**	**1.43**		
4					
5					
6					
ממוצע:					

הבדיקה נעשתה לפי התהליך שבסעיפים 5.1 ו- 5.2 ת"י 1555 חלק 1.

דו"ח הבדיקה אינו מהווה אישור או דחייה של התקנת האבן, אלא רק משמש כמידע למתכנן.

זהות הבודק: **אולג בירצ'נסקי** | תאריך הבדיקה: **08/08/2018**

שם המאשר ותפקידו: **מנהל מערכות הבניין: אלברט גורדניצקי** | חתימה:

הערות:

1	בחישוב כוח ההדבקה עם לוחית בקוטר 50 מ"מ יש לחשב: אחד מגפ"ס שווה 1963 ניוטון.
2	מיקום הבדיקה ומספר נקודות הבדיקה נקבע ע"י המזמין.

הצהרות:

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לדרישות הלקוח.

התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

טופס: 02-5235

משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 81225 — טל. 08-9420537, פקס: 08-9426738

סניף מרכז: הירמוך 1, "מול הצומת", יבנה 81220 — טל. 08-9422322, פקס: 08-9421333

סניף דרום: יהודה הנחתום 3, באר-שבע — טל. 08-6209238, פקס: 08-6209240

סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880 — טל. 02-6430506, פקס: 02-6430507

סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'ק פוסט (בניין שטרן) — טל. 04-8400363, פקס: 04-8400364

סניף השרון: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה — טל. 04-6322513, פקס: 04-6341367

סניף אילת: רח' התבונה 10, אילת — טל. 08-6378948, פקס: 08-8650757